


Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«14» апреля 2025 г., 23250061000217770403

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Краснодара

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«29» апреля 2025 г., 11 час. 00 мин. № 2504/001-23/1-ВО/П

(дата и время составления предписания)

г. Краснодар, ул. Дзержинского, д. 95/1

(место составления предписания)

Предписание
об устранении выявленных нарушений

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «14» апреля 2025 г., № 2504/001-23/1-ВО/П, учетный номер проверки 23250061000217770403.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Степанян Владислав Сергеевич – заместитель начальника ОНДиПР ПО г. Краснодара УНДиПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (Государственный инспектор города Краснодара по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. Профилактический визит проведен в отношении:
соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):

1. край Краснодарский, г. Краснодар, п. Колосистый, ул. Звездная, Дом 15/7

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ПУТЬ К ПОБЕДЕ" ИНН 2311341399, адрес регистрации юридического лица: 350053, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, КРАСНОДАР, П. КОЛОСИСТЫЙ, УЛ. ЗВЕЗДНАЯ, Д. 15/7

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальный номер налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «24» апреля 2025 года, 11 час. 00 мин.

по «29» апреля 2025 года, 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

05 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Не выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности здания и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. (пункт 3 часть 1 статья 6 Федерального закона от 22 июня 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.»). Место выявления нарушения: г. Краснодар, п. Колосистый, ул. Звездная, д. 15/7

Вход. № 58

«05» 05 2025 г.

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 3. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности

Срок устранения нарушения:

02.03.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

2. Эвакуационные пути объекта защиты, включая лестничные клетки типа Л1, не оборудованы элементами фотолуминесцентной эвакуационной системы (знаки безопасности; знаки маршрутов эвакуации или указатели направления) в соответствии с ГОСТ 34428-2018 (п.20 заключения нормативно-технического совета УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (протокол № 107 от 06.09.2018, с учетом внесенных изменений заключением нормативно-технического совета (протокол № 217 от 16.11.2022)). Место выявления нарушения: г. Краснодар, п. Колосистый, ул. Звездная, д. 15/7

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 3. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности

Срок устранения нарушения:

02.03.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

3. Лестничные клетки типа Л1 и коридоры (коридор административных помещений первого этажа, коридор пищеблока первого этажа, коридор, примыкающий к тренажерному залу) здания объекта защиты необорудованные аварийным эвакуационным освещением. (п.21 заключения нормативно-технического совета УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (протокол № 107 от 06.09.2018, с учетом внесенных изменений заключением нормативно-технического совета (протокол № 217 от 16.11.2022)). Место выявления нарушения: г. Краснодар, п. Колосистый, ул. Звездная, д. 15/7

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 3. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности

Срок устранения нарушения:

02.03.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

4. Не представлен расчет, подтверждающий, что при срабатывании спринклерного оросителя пожар не распространится за пределы его орошения при требуемой интенсивности орошения. (п.24 заключения нормативно-технического совета УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (протокол № 107 от 06.09.2018, с учетом внесенных изменений заключением нормативно-технического совета (протокол № 217 от 16.11.2022)). Место выявления нарушения: г. Краснодар, п. Колосистый, ул. Звездная, д. 15/7

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 3. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной

безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности

Срок устранения нарушения:

02.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

5. Отопительное оборудование, выступающее из плоскости стен и расположенное на высоте менее 2 метров на путях эвакуации, предусмотрено обозначить сигнальной (световозвращающей и фотолюминесцентной) разметкой по ГОСТ 12.4.026-2015. (п.26 заключения нормативно-технического совета УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (протокол № 107 от 06.09.2018, с учетом внесенных изменений заключением нормативно-технического совета (протокол № 217 от 16.11.2022)). Место выявления нарушения: г. Краснодар, п. Колосистый, ул. Звездная, д. 15/7

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 3. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности

Срок устранения нарушения:

02.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

6. Не все помещения объекта защиты (склад № 5 блок секции 2, техническое помещение 2 этажа блок секции № 2, техническое помещение блок секции № 3, женская раздевалка кухни блок секции № 3) оборудованы системой пожарной сигнализации. (п. 3 Постановления Правительства РФ от 01.09.2021 № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»). Место выявления нарушения: г. Краснодар, п. Колосистый, ул. Звездная, д. 15/7

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 3 Требования. Постановление Правительства Российской Федерации 1464 от 01.09.2021 'Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре'

Нарушенное обязательное требование:

Объекты защиты (помещения) оснащаются автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации в соответствии с критериями оснащения помещений системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения согласно приложению № 3 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Срок устранения нарушения:

02.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

7. Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, должна соответствовать информации, содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже зданий планах эвакуации людей. (указатель таблички «выход» над дверью в ИТП дезориентирует эвакуируемых людей). (п. 3.2 СП 3.13130.2009. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.»); Место выявления нарушения: г. Краснодар, п. Колосистый, ул. Звездная, д. 15/7

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

Срок устранения нарушения:

02.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

8. Помещения (склад № 1-5 блок секции № 2, архив блок секции 3 и другие помещения указанной категории) категорий А, Б, В1, В2, В3, а также Г по взрывопожарной и пожарной опасности не отделены от коридоров и от помещений другого функционального назначения противопожарными перегородками. (п. 6.1.47 СП 4.13130.2013. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.»). Место выявления нарушения: г. Краснодар, п. Колосистый, ул. Звездная, д. 15/7
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
 Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
Срок устранения нарушения:
 02.03.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

9. Допущено размещение мебели и предметов на путях эвакуации и у двери эвакуационного выхода в помещениях кухни блок секции № 3 и на 1 этаже блок секции 2. (п. 27 «б» Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479). Место выявления нарушения: г. Краснодар, п. Колосистый, ул. Звездная, д. 15/7
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 27 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие).
Срок устранения нарушения:
 02.03.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

10. Допущено хранение под лестничными маршами и площадками (блок секция № 2, блок секция 3) вещей, мебели, оборудования и других предметов, выполненных из горючих материалов. (п. 16 «к» Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479); Место выявления нарушения: г. Краснодар, п. Колосистый, ул. Звездная, д. 15/7
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 16 Правил, Подпункт к. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 На объектах защиты запрещается хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов.
Срок устранения нарушения:
 02.03.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

11. Допущено использование технических помещений (ИТП, серверные и др.) для организации мастерских, а также для хранения оборудования, мебели и других предметов. (п. 16 «б» Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479). Место выявления нарушения: г. Краснодар, п. Колосистый, ул. Звездная, д. 15/7
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
 Пункт 16, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
 Запрещено использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:
02.03.2026

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

12. В номерах гостиницы блок секции № 2 отсутствуют планы эвакуации на случай пожара. (п. 84 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479); Место выявления нарушения: г. Краснодар, п. Колосистый, ул. Звездная, д. 15/7
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 84 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
В номерах и на этажах гостиниц, мотелей, общежитий и других зданий, приспособленных для временного пребывания людей, вывешиваются планы эвакуации на случай пожара.
Срок устранения нарушения:
02.03.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
13. е обеспечено устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций (зал № 2 блок секции № 1). (п. 13 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479); Место выявления нарушения: г. Краснодар, п. Колосистый, ул. Звездная, д. 15/7
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 13 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
О составлении руководителем организации по результатам проверки огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования акта (протокола) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения.
Срок устранения нарушения:
02.03.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
14. Не организовано проведение проверок наружного противопожарного водоснабжения на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (п. 48 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479). Место выявления нарушения: г. Краснодар, п. Колосистый, ул. Звездная, д. 15/7
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 48 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации организует проведение проверок наружного противопожарного водоснабжения на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
Срок устранения нарушения:
02.03.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:
15. Не проведены эксплуатационные испытания металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из здания. (п. 17 «б» Правила противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479); Место выявления нарушения: г. Краснодар, п. Колосистый, ул. Звездная, д. 15/7
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Пункт 17 Правил, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
Срок устранения нарушения:
02.03.2026
Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного

нарушения обязательных требований:

16. Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» всех помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения. Указанные расчеты не представлены. (п. 12 Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479. Место выявления нарушения: г. Краснодар, п. Колосистый, ул. Звездная, д. 15/7

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

Срок устранения нарушения:

02.03.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

17. Не обеспечено обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и классов зон на входных дверях помещений (склад № 1-5 Блок секции № 2, электрощитовые, ИТП и др.) производственного и складского назначения с наружной стороны. (п. 12 Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479). Место выявления нарушения: г. Краснодар, п. Колосистый, ул. Звездная, д. 15/7

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

Срок устранения нарушения:

02.03.2026

Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Заместитель начальника ОНДиПР ПО г. Краснодара УНДиПР
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
(Государственный инспектор города Краснодара по пожарному надзору) Степанян Владислав Сергеевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

206774B17910BB364E303B54C0B5C8D9
Владелец: Степанян Владислав Сергеевич
Действителен с 18.12.2024 по 13.03.2026

подпись

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

Степанян Владислав Сергеевич - Заместитель начальника ОНДиПР ПО г. Краснодара УНДиПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (Государственный инспектор города Краснодара по пожарному надзору), телефон: 88619911176, e-mail: stepanyanvs@23.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

